



تاريخ الطباعة : 2026-01-13
وقت الطباعة : PM 12:32
E-Service-WFS 7961

شهادة عدم ممانعة اعتماد منتج



106-PAC26000420

بيانات المنشأة

شركة دفاك دأكت للتهوية والتكييف :	الإسم التجاري
رقم قيد المنشأة : 12-1845-00	رقم قيد المنشأة
رقم التسجيل التجاري : 31177	رقم الرخصة التجارية
رقم الهاتف :	104438
	البريد الإلكتروني
Smoke and Heat Control Ventilation Systems :	التصنيف
Ducts & Accessories :	إسم المنتج

تفاصيل الشهادة

تم مراجعة الطلب المقدم واتضح بأنه لا مانع من اعتماد المنتج /المنتجات الموضحة في التقرير الفني المرفق بناء على اعتماده من قبل الهيئه المختبرية الموضحة في التقرير الفني المرفق.

ملاحظات

1. يجب على الشركه الالتزام والعمل بما جاء في اشتراطات قسم أنظمة السلامه التي تم الاطلاع والموافقة عليها من خلال الموقع.
2. يجب ان يقوم بتركيب هذا المنتج من قبل مهندسين وفنيين معتمدين من الإدارة العامة للدفاع المدني.
3. يجب ان يحمل المنتج العلامة التجارية للهيئه المختبرية المعتمدة والموضحة في التقرير الفني المرفق .

تاريخ انتهاء الشهادة : 2028-01-13

تاريخ اصدار الشهادة : 2026-01-13



تاريخ الطباعة : 2026-01-13
وقت الطباعة : PM 12:32
E-Service-WFS 7961

شهادة عدم ممانعة اعتماد منتج



106-PAC26000420

التقرير الفني

PRODUCT	Ducts & Accessories	منتج	
PRODUCT APPLICATION	Smoke and Heat Control Ventilation Systems	تصنيف المعدة	
APPLICANT / P.O BOX	شركة دفاك داکت للتهوية والتكييف	مقدم الطلب	
MANUFACTURER / LOCATION	DVAC DUCT VENTILATION Air CONDITIONING / QATAR	الشركة المصنعة / بلد الصنع	
الوصف		الموديل	
Non Coated Fire Rated Ducts. Rectangular or circular. * Uninsulated Duct type A. 120 minutes stability. 120 minutes integrity. * Uninsulated Duct type B. 120 minutes stability. 60 minutes integrity. Galvanized, stainless steel sheet 1.2mm thickness material. 1.5mm thickness for mild steel. Refer to the test report for duct construction details and maximum dimensions.		DVAC Non-Coated IFCC1548	
3RD PARTY CERTIFICATE / APPROVAL	IFCC 1548	IFC Certification Ltd.	شهادة المختبرات المساندة (من هيئات معتمدة)
RECOMMENDATIONS	التوصيات		
The application of this product should be carried out following the manufacturer's instruction and according to the Test Report # 19/19102-496 and Assessment Report # 19-17654-651 M1. IFC CERTIFICATE # IFCC1611 Valid to: 23 December 2029 To: BS 746 Part 24/SDP 26-1/ This product approval shall comply with the Design, Inspection, Installation, Testing and Maintenance requirements of NFPA 92/90A/90B/IMC (and/or other related NFPA Codes / Standards), other acceptable International Codes / Standards, Local Regulations and/or Manufacturer's Published Instructions subject to the technical review and approval of the Authority Having Jurisdiction (Qatar Civil Defense).			

تاريخ انتهاء الشهادة : 2028-01-13

تاريخ اصدار الشهادة : 2026-01-13