

2024-08-07 : تاريخ الطباعة :
AM 8:08 : وقت الطباعة :
PAC24008694 : رقم الطلب :



وزارة الداخلية
Ministry of Interior
دولة قطر • State of Qatar

وزارة الداخلية
الإدارة العامة للدفاع المدني
إدارة الوقاية

شهادة عدم ممانعة

نوع الشهادة : اعتماد منتج

بيانات المنشأة

الإسم التجاري : شركة دفاك دافت للتهوية والتكييف
رقم السجل التجاري : 31177
رقم قيد المنشأة : 12-1845-00
البريد الإلكتروني :
التصنيف : Smoke and Heat Control Ventilation Systems
إسم المنتج : Fire/Smoke Dampers/Relief Vents & Components

تفاصيل الشهادة


تم مراجعة الطلب المقدم واتضح بأنه لا مانع من اعتماد المنتج /المنتجات الموضحة في التقرير الفني المرفق بناءً على اعتماده من قبل الهيئته المختبرية الموضحة في التقرير الفني المرفق.

ملاحظات

1. يجب على الشركة الالتزام والعمل بما جاء في اشتراطات قسم أنظمة السلامة التي تم الاطلاع والموافقة عليها من خلال الموقع.
2. يجب ان يقوم بتركيب هذا المنتج من قبل مهندسين وفنيين معتمدين من الإدارة العامة للدفاع المدني.
3. يجب ان يحمل المنتج العلامة التجارية للهيئته المختبرية المعتمدة والموضحة في التقرير الفني المرفق.

تاريخ الاعتماد : 2024-08-06 تاريخ الإنتهاء : 2026-08-06

الإدارة العامة للدفاع المدني
مدير إدارة الوقاية
الإدارة العامة للدفاع المدني



2024-08-07 : تاريخ الطباعة
AM 8:08 : وقت الطباعة
PAC24008694 : رقم الطلب



وزارة الداخلية
الإدارة العامة للدفاع المدني
إدارة الوقاية

TECHNICAL REPORT		التقرير الفني
PRODUCT	Fire/Smoke Dampers/Relief Vents & Components	منتج
PRODUCT APPLICATION	Smoke and Heat Control Ventilation Systems	تصنيف المعدة
APPLICANT / P.O BOX	شركة دفاك داكت للتهوية والتكييف	مقدم الطلب
MANUFACTURER / LOCATION	DUCT VENTILATION AIR CONDITIONING CO. WLL. / QATAR	الشركة المصنعة / بلد


الوصف	الموديل	
Fire Dampers for Use in Static Systems, 3 Hr class. 36x36 inch size, horizontal/vertical installation Fire Dampers for Use in Dynamic Systems. Dampers rated 2000 fpm/4.0 in. WC, 3 Hr class. 36x36 inch size, vertical installation	CRFD-Type A	
Fire Dampers for Use in Static Systems, 3 Hr class. 36x36 inch size, horizontal/vertical installation Fire Dampers for Use in Dynamic Systems. Dampers rated 2000 fpm/4.0 in. WC, 3 Hr class. Vertical installation	CRFD-Type B	
Fire Dampers for Use in Static Systems, 3 Hr class, horizontal/vertical installation. Round damper diameter 29.5 inch. Fire Dampers for Use in Dynamic Systems. Dampers rated 2000 fpm/4.0 in. WC, 3 Hr class. Vertical installation. Round damper diameter 5.9 to 29.5 inch.	CFOFD-Type CO	
Fire Dampers for Use in Static Systems, 3 Hr class, horizontal/vertical installation. Round damper diameter 29.5 inch. Fire Dampers for Use in Dynamic Systems. Dampers rated 2000 fpm/4.0 in. WC, 3 Hr class. 36x36 inch size, vertical installation. Round damper diameter 5.9 to 29.5 inch.	CRFD-Type CR	
3RD PARTY CERTIFICATE / APPROVAL	EMME.R26828 UNDERWRITERS LABORATORIES (UL)	شهادة المختبرات المساندة
RECOMMENDATIONS		التوصيات

UL COC # 20131204-R26828
Report Reference # R26828-20131129

INVESTIGATED TO STANDARD UL 555.

This product approval shall comply with the Design, Inspection, Installation, Testing and Maintenance requirements of NFPA 92/90A/IMC/70 (and/or other related NFPA Codes / Standards), other acceptable International Codes / Standards, Local Regulations and/or Manufacturer's Published Instructions subject to the technical review and approval of the Authority Having Jurisdiction (Qatar Civil Defense).

الإدارة العامة للدفاع المدني
مدير إدارة الوقاية
الإدارة العامة للدفاع المدني



تاريخ الطباعة : 2024-08-07
وقت الطباعة : AM 8:08
رقم الطلب : PAC24008694



وزارة الداخلية
Ministry of Interior
دولة قطر • State of Qatar

وزارة الداخلية
الإدارة العامة للدفاع المدني
إدارة الوقاية



الإدارة العامة للدفاع المدني
مدير إدارة الوقاية
الإدارة العامة للدفاع المدني

